

Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód

ul. Łąkowa 8 42-140 Panki

☎ (34) 319-01-30 e-mail: zmpp@interia.eu

REGON: 151987294 NIP: 574-18-79-560

Panki, dn. 29.10.2014 r.

Nr DOS.271.1.2014

-Oferenci-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa budynku administracyjno-garażowego (związanego z obsługą oczyszczalni ścieków)”

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania w przetargu j.w.:

1. Przedmiar robót w poz. 59 sugeruje jedną bramę segmentową o wym. 3,0x3,3 m (obmiar 9,90 m²), natomiast w zestawieniu stolarki są 2 bramy. Co należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć 2 bramy.

2. Jakie mają być ścianki wydzielające kabiny ustępowe; z cegły silikatowej czy laminatu HPL. Rozbieżności w tym względzie w projekcie. Przedmiar rodz. 9 „ścianki sanitarne, urządzenia dla niepełnosprawnych” uwzględnia tylko poręcze dla niepełnosprawnych, ścianki w ogóle nie występują.

Odpowiedź: Należy przyjąć wykonanie ścianek zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, pkt. 7.5, str. 11.

3. W przedmiarze brak stopni i ław kominiarskich.

Odpowiedź: Należy przyjąć wykonanie stopni i ław kominiarskich zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, pkt. 7.9, str. 14.

Ponadto informuję, iż podstawą do obliczenia ceny ryczałtowej (zgodnie z SIWZ) jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i pomocniczo przedmiar robót.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Międzygminnego Panki-Przystajń
ds. Ochrony Wód

mgr inż. Bogdan Praski