

Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód

ul. Łąkowa 8 42-140 Panki

☎ (34) 319-01-30 e-mail: biuro@zmpp.pl

REGON: 151987294 NIP: 574-18-79-560

Przystajń, dnia 06.05.2022 r.

ZMPP.271.1.2022

Informacja o pytaniach do SWZ/OPZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z:

- art. 284 ust. 2

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W przedmiotowym postępowaniu (w zał. 1 - PFU) układ do odwadniania (w szczególności wysokociśnieniowa prasa ślimakowa) został opisany w sposób bardzo szczegółowy, uniemożliwiający zastosowanie rozwiązania równoważnego. O ile w przypadku zadania, w którym jest projekt - jest to niezachowanie konkurencyjności, o tyle w przypadku, gdy mamy odczynienia z PFU – czyli z dokumentem który powinien określać sposób wykonania - to jest to co najmniej przedwczesne wzięcie odpowiedzialności za urządzenie, które powinno być dobrane na etapie projektu i za która odpowiedzialność bierze projektant. Bardzo szczegółowe opisanie prasy powinno się znaleźć na etapie projektowania a nie PFU, bardzo prosimy o ograniczenie opisu układu do odwadniania do czystych parametrów technicznych takich jak: wydajność masowa, hydrauliczna oraz stopień suchej masy osadu na wyjściu.

Dodatkowo pragniemy zauważyć, że stopień szczegółowości dotyczy tylko prasy, natomiast reszty urządzeń oraz rozwiązań problemów związanych z procesem odwadniania już nie jest opisana tak szczegółowo.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU

Opis prasy ujęty w PFU obejmuje wybór przez Zamawiającego, technologii i działania prasy oraz całej linii odwadniania osadu. Podane wymagania w PFU, w ocenie Zamawiającego, mają gwarantować jakość wykonania materiałowego, kosztów eksploatacji, uzyskania wymaganego minimalnego stopnia odwadniania oraz stopnia bezobsługowości linii odwadniania. Podane wymagania zostały opisane jako minimalne. Wydajność masową i hydrauliczną prasy należy określić w trakcie realizacji projektu. Podane wartości w PFU zostały podane jako minimalne. Zamawiający, na podstawie oceny rynku, dokonał wyboru optymalnego dla siebie typu urządzenia a nie producenta.

/-/ Urszula Bujak

Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego

Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód