



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 września 2021 r.

Poz. 5904

Elektronicznie podpisany przez:

Krzysztof Nowak

Data: 2021-09-17 15:29:33



UCHWAŁA NR 77/XXI/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PANKI-PRZYSTAJŃ DS. OCHRONY WÓD

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zmiany regulaminu odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 69 ust. 1-3 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), po zasięgnięciu opinii organu regulacyjnego, Zgromadzenie Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód, uchwala co następuje:

§ 1. W regulaminie odprowadzania ścieków przyjętym Uchwałą nr 11/III/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń do spraw Ochrony Wód z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania ścieków zmienia się § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22 i § 23, nadając im nowe brzmienie:

„Rozdział 5.

Warunki przyłączania do sieci

§ 17. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie.

2. Przedsiębiorstwo potwierdza pisemnie złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci w sposób określony w art. 19a ust. 3 ustawy.

3. Określenie nowych warunków w zakresie jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w przypadku planowanej przez dostawcę zmiany w zakresie jakości ścieków odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę lub podmiot, którego nieruchomość została już wcześniej podłączona do kanalizacji.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 3 powinny zawierać, oprócz elementów wyszczególnionych w art. 19a pkt. 4 ustawy następujące elementy:

- 1) numer NIP podmiotu gospodarczego;
- 2) w przypadku działania wnioskodawcy za pośrednictwem pełnomocnika – pełnomocnictwo do działania;
- 3) określenie sposobu odbioru warunków przyłączenia;
- 4) określenie właściciela nieruchomości.

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki podłączenia do sieci lub uzasadnia odmowę ich wydania w terminach określonych w art. 19a pkt. 1 i pkt 2 ustawy.

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminach określonych w art. 19a ust. 1, 2 i 5 ustawy od otrzymania wniosku o wydanie warunków w zakresie zmiany jakości wprowadzanych ścieków wraz z kompletem niezbędnych informacji wydaje warunki.

7. W razie braku możliwości zmiany w zakresie jakości odprowadzanych ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminach określonych w art. 19a ust. 1, 2 i 5 ustawy informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o wydanie warunków, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie, wydając informację techniczną.

8. Warunki przyłączenia do sieci powinny co najmniej:

- 1) zawierać informacje określone przepisem art. 19a ust. 4 ustawy;
- 2) wskazywać miejsce przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej;
- 3) wskazywać parametry techniczne przyłącza kanalizacyjnego;
- 4) wskazywać miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek kanalizacyjnych, ewentualnie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej;
- 5) wskazywać sposób odbioru przyłącza kanalizacyjnego;
- 6) zawierać wykaz dokumentów, które odbiorca usług zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru przyłącza kanalizacyjnego.

9. Warunki przyłączenia do sieci powinny ponadto zawierać:

- 1) postanowienie, że są aktualne wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane;
 - 2) postanowienie, że nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, przez którą ma przebiegać przyłącze kanalizacyjne;
 - 3) w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione warunkami prawidłowej eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego, obowiązek wybudowania przepompowni ścieków.
10. Okres ważności wydanych warunków dotyczących zmiany jakości ścieków wynosi 2 lata.

Rozdział 6.

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług kanalizacyjnych

§ 18. 1. Dostępność do usług kanalizacyjnych uzależniona jest od:

- 1) istnienia urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa,
- 2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wynikających z technologii odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność przepompowni i oczyszczalni, ich przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja nieruchomości, stan techniczny urządzeń kanalizacyjnych),
- 3) posiadania tytułu prawnego do takich urządzeń kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo.

2. Odbiorcy usług kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług w siedzibie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo udostępnia do wglądu mapy istniejących sieci kanalizacyjnej oraz plany rozbudowy tych sieci.

§ 19. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci w przypadku spełnienia łącznie wszystkich przesłanek określonych w § 18 ust. 1.

2. Przyłącze kanalizacyjne powinno odpowiadać następującym warunkom technicznym:

- 1) przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV SN8 SDR 34, kamionkowych lub żeliwnych o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 150 mm,
- 2) przebieg i zagłębienie przyłącza w gruncie należy prowadzić możliwie najkrótszą, bezkolizyjną trasą,
- 3) stosować studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej większej niż 400 mm
- 4) zachować spadek w kierunku spływu,

- 5) zachować dojazd i dostęp do studni rewizyjnych,
- 6) materiały użyte do budowy przyłącza powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne.

§ 20. 1. W przypadku zgłoszenia do odbioru przez podmiot ubiegający się o przyłączenie, przyłącza kanalizacyjnego, wykonanego niezgodnie z warunkami technicznymi -- przyłącze takie nie może zostać odebrane do momentu spełnienia wszystkich wymogów formalnych i faktycznych określonych w warunkach technicznych.

2. Jeżeli przedsiębiorstwo odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem. W takim wypadku przedsiębiorstwo nie wydaje warunków technicznych przyłączenia do sieci.

§ 21. 1. Techniczne możliwości dostępu do usług kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

2. Przedsiębiorstwo ma obowiązek eksploatacji, utrzymania i remontowania tylko i wyłącznie urządzeń będących w jego posiadaniu.

§ 22. 1. W przypadku gdy ścieki przekraczają dopuszczalne normy przedsiębiorstwo ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich podczyszczenia przez odbiorcę usług.

2. Odprowadzanie ścieków w przypadku istniejących przyłączy kanalizacyjnych jest możliwe jedynie po uprzednim podpisaniu umowy o odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem i pod warunkiem, że istniejące przyłącze znajduje się w stanie technicznym umożliwiającym odprowadzanie ścieków zgodnie z ustawą, niniejszym regulaminem i umową.

3. W przypadku konieczności wykonania nowego przyłącza kanalizacyjnego odbiór ścieków uzależniony jest od terminu zakończenia i odbioru tych prac.

4. Właścicielem wykonanego przyłącza kanalizacyjnego jest osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci i obowiązek eksploatacji, utrzymania i naprawy przyłącza spoczywa na właścicielu przyłącza, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej.

5. Jeżeli wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego wymaga modernizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej, wówczas finansowanie tych prac odbywa się zgodnie z podanymi niżej dyspozycjami:

a. ze środków budżetowych zainteresowanej gminy -- członka Związku Międzygminnego lub funduszy celowych; po wykonaniu urządzenia te stanowią własność gminy -- członka Związku Międzygminnego,

b. ze środków przedsiębiorstwa, jeżeli zadanie to znajduje się w planie inwestycji własnych przedsiębiorstwa,

c. na zasadach określonych w umowie przyłączeniowej, jeżeli umowa taka została zawarta - w pozostałych przypadkach.

6. Tryb realizacji prac oraz rozpoczęcia odbioru ścieków odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci jednym odrębnym przyłączem kanalizacyjnym.

Rozdział 7.

Sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo odbioru wykonanego przyłącza

§ 23. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci i dokumentacją techniczną. Wymagany zakres dokumentacji technicznej określają wydane przez przedsiębiorstwo warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

2. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.

4. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony zapisami protokołu odbioru częściowego.

5. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy). Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązana jest do zlecenia uprawnionemu geodecie wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i dostarczenia jej w formie pisemnej do przedsiębiorstwa.

6. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych indywidualnie w warunkach przyłączenia.

7. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:

- 1) datę odbioru,
- 2) przedmiot odbioru z opisem rodzaju przyłącza, średnicy, materiałów i długości, rodzaju odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
- 3) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,
- 4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
- 5) podpisy członków komisji.

8. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia do sieci i jego podpisanie przez strony upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy. Umowa ma formę pisemną i zostaje zawarta na zasadach określonych w rozdziale 3 Regulaminu. Rozpoczęcie odprowadzania ścieków jest możliwe tylko po uprzednim podpisaniu umowy o odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem. W dniu odbioru technicznego następuje montaż urządzenia pomiarowego lub wodomierza, a w przypadku, gdy urządzenie pomiarowe lub wodomierz jest już zainstalowany, pracownik przedsiębiorstwa dokonuje odczytu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Międzygminnego

Krzysztof Sroka